



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB29.B.17678

Серия RU № 0644949

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 9/11, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования Энерго-Стандарт». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 350051, Краснодарский край, Почтовый индекс, город Краснодар, улица Дальняя 39/5, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1152308010359. Телефон: +7 (861) 298-02-63, адрес электронной почты: info@ugsp-gaz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с Ограниченной Ответственностью «Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования Энерго-Стандарт». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 350051, Краснодарский край, Почтовый индекс, город Краснодар, улица Дальняя 39/5, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Котлы паровые типов: КП (ЕСО-PAR)-100, КП (ЕСО-PAR)-150, КП (ЕСО-PAR)-200, КП (ЕСО-PAR)-300, КП (ЕСО-PAR)-400, КП (ЕСО-PAR)-500, КП (ЕСО-PAR)-600, КП (ЕСО-PAR)-700, КП (ЕСО-PAR)-800, КП (ЕСО-PAR)-900, КП (ЕСО-PAR)-1000, КП (ЕСО-PAR)-1500, КП (ЕСО-PAR)-2000, КП (ЕСО-PAR)-2500, КП (ЕСО-PAR)-3000, КП (ЕСО-PAR)-3500, КП (ЕСО-PAR)-4000, КП (ЕСО-PAR)-4500, КП (ЕСО-PAR)-5000, КП (ЕСО-PAR)-5500, КП (ЕСО-PAR)-6000, вместимостью от 0,11 до 7,7 кубических метров, максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, 3-я и 4-я категория оборудования согласно таблице 5 Приложению 1 к ТР ТС 032. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8402 19 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 34Н/Н-29.03/18п от 29.03.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЩИ01. Акта анализа состояния производства № 20-120318 от 26.03.2018 года. Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 - согласно приложению (бланк № 0498090).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013): ГОСТ 3619-89 "Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры", ГОСТ 25365-82 "Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции".
Условия и сроки хранения в соответствии с прилагаемой технической документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2018 ПО 28.03.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Спивак Василий Иванович
(инициалы, фамилия)

Хазов Никита Викторович
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB29.B.17678

Серия RU № **0498090**

Приложение № 1

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 032/2013:

- обоснование безопасности КП (ЕСО-PAR)-00 ОБ;
- паспорт КП (ЕСО-PAR)-1000 ПС;
- руководство по эксплуатации КП(ЕСО-PAR).000.00 РЭ;
- чертеж К01.00.00.000 СБ;
- расчет на прочность КП(ЕСО-PAR)-1000 РП;
- сертификаты на материалы;
- протоколы заводских испытаний;
- данные о способах и параметрах режимов сварки и термической обработки, методах и результатах неразрушающего контроля;
- документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


подпись

подпись

Спивак Василий Иванович
инициалы, фамилия
Хазов Никита Викторович
инициалы, фамилия